Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss													
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
UG	-101.1	TRH 2	-101	Flur	-102b		x			1	1,385	2,260	Re			RR	80		T30-RS			x	BS	x						K/D	E			DT01
UG	-102a.10	Flur	-102a	Flur	-102a					1	0,800	2,135	Li			Gi	30		-			x		x	x					D/D			Türflügelgewicht 60/18 kg	
UG	-102a.8	Flur	-102a	Flur	-102a					1	1,135	2,135	Li			Gi	30		-			x		x	x					D/K				
UG	-102a.9	Flur	-102a	Flur	-102a					1	1,340	2,135	Li			Gi	30		-			x		x						K/D	C			
UG	-102b.1	Flur	-102b	Flur	-102a					1	1,385	2,260	Re			RR	65		dts			x	BS	x						K/D	E			DT02
UG	-112.1	Archiv	-112	Flur	-102a					1	1,135	2,135	Li			S	62		-			x		x				n.vr		K/D				
EG	000.1	Windfang	000	Außen		x	x	x	x	2	3,855	3,050	ST			G-S		37	-		x	x									x		230V, Sensorauslösung, Nachströmöffnung	
EG	001.1	Foyer	001	Unterricht	005		x			2	2,260	2,135	-	Li		H	48	37	dts			x		x						D/D	B	x	symm. Flügel	DT66
EG	001.2	Foyer	001	Unterricht	005		x			2	2,260	2,135	-	Re		H	48	37	dts			x		x						D/D	B	x	symm. Flügel	DT66
EG	001.3	Foyer	001	Kolloqium	004		x			1	1,135	2,135	Li			H	48	37	dts			x		x						D/D	B			DT65
EG	004.1	Kolloqium	004	Unterricht	005			x		1	1,135	2,135	Re			H	48	37	-			x		x						D/D	B			DT65
EG	005.1	Unterricht	005	Lager	007					1	1,010	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D				DT53
EG	005.2	Unterricht	005	Lag./Sani./Teek.	008/9			x		1	1,135	2,135	Re			H	40		-			x		x						D/D	B			DT54
EG	008.1	Lag./Sani./Teek.	008/9	Foyer	001		x			1	1,010	2,135	Li			H	40		dts			x		x	x					D/D	B			DT53
EG	010.2	TRH 1	010	Außen		x			x	1	1,640	2,325	Re			RR	75		-			x	BGS	x						K/D	E			
EG	011.1	Kolloquium	011	Foyer	001					1	1,135	2,135	Li			G	42	37	dts			x		x	x					D/D				
EG	012.1	Kolloquium	012	Foyer	001					1	1,135	2,135	Li			G	42	37	dts			x		x	x					D/D				
EG	013.1	Kolloquium	013	Foyer	001					1	1,135	2,135	Li			G	42	37	dts			x		x	x					D/D				
EG	014.1	Windfang	014	Außen		x	x	x	x	2	3,855	3,050	St			G-S			-		x	x									x		Anschluss 230V	
EG	021.1	Praktikum	021	Gerätepr. Ergä.	023					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x	x					D/D				DT54
EG	022.1	Praktikum	021	Praktikum	022					1	1,175	2,135	Re			RR	65		-			x		x	x					D/D				DT15

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss														
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
EG	023.1	Gerätepr. Ergä.	023	Wägeraum	024					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D				DT54
EG	025.1	MA Abs.	025	Gerätepr. Ergä.	023					1	1,135	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D				DT54
EG	026.1	Praktikum	026	Praktikum	027					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ Freidrehend	DT54
EG	026.2	Praktikum	026	Praktikum	027					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ Freidrehend	DT54
EG	028.1	Werkst. Metall,ELT	028	Flur	057b					2	1,970	2,260	-	Re		RR	65	37	dts			x	BS	x	x					D/D		x		DT05
EG	028.2	Werkst. Metall,ELT	028	Flur	059				x	1	1,135	2,135	Li			H	48	37	dts			x		x	x					D/K				DT68
EG	028.3	Werkst. Metall,ELT	028	Lager MW,ELT	029					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		-			x		x						D/D		x		DT62
EG	028.4	Werkst. Metall,ELT	028	Außen		x				2	1,950	2,325	Re			RR	75	37	-			x	BGS	x						K/D	E	x		
EG	030.1	3D Druck	030	Flur	059				x	2	1,885	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x	x					D/D		x		DT57
EG	031.1	Sozial	031	Flur	059				x	1	1,510	2,135	Re		S.L	H	40		dts			x		x	x					D/D				DT55
EG	032.1	Büro Meister	032	Flur	059				x	1	1,510	2,135	Re		S.L	H	48	32	dts			x		x	x					D/D				DT55
EG	033.1	TRH 2	033	Flur	057b		x			1	1,385	2,260	Li			RR	65		RS			x	BS	x						K/D	E			
EG	047.1	Phy.	047	Flur	058a					1	1,135	2,135	Li			H	48		T30-RS			x	BS	x	x					D/D				DT68
EG	048.1	Lager	048	Flur	058a					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D				DT53
EG	049.1	Lager	049	Flur	058a					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D				DT53
EG	050.1	TA Pr.	050	Flur	058a					1	1,510	2,135	Re		S.L	H	48	32	-			x		x	x					D/D				DT55
EG	051.1	Leiter Pr	051	Flur	058a					1	1,510	2,135	Re		S.L	H	48	32	-			x		x	x					D/D				DT55
EG	052.1	Büro Stud. Prak.	052	Flur	058a					1	1,135	2,135	Li			G	42	32	-			x		x	x					D/D				
EG	052.2	Büro Stud. Prak.	052	Flur	058a					1	1,135	2,135	Re			G	42	32	-			x		x	x					D/D				
EG	053.1	Besprechung	053	Flur	058a					1	1,135	2,135	Re			G	42	32	-			x		x	x					D/D				

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss											
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
EG	055.1	Druckgasflaschenlag.	055	Außen	-	x				1	1,260	2,135	Re			S	62	37	T30-RS			x	BGS	x						K/D			Lüftungsgitter	DT32
EG	056.1	Flur/Einfahrt	056	Flur	058a		x			2	1,825	2,260	-	Re		RR	80		T30-RS			x	BS	x						D/D	B	x	230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT07
EG	056.2	Flur/Einfahrt	056	Chem. Abfalllag.	054					1	1,260	2,135	Li			S	62		T30-RS			x	BGS	x				n.vr		K/D				
EG	056.4	Flur/Einfahrt	056	Flur	059		x	x		2	1,825	2,260	-	Li		RR	65		RS			x	BS	x						D/D	B	x	230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT08
EG	056.5	Flur/Einfahrt	056	Außen		x			x	2	2,700	2,250	-	Re		RR	75	39	-		x	x	BGS	x						K/D	E	x	Gangflügel elektrisch (230V), Schließfolgeregelung	
EG	057a.1	Flur	057a	Foyer	001		x	x		2	2,000	2,260	-	Li		RR	80		T30-RS		x	x		x	-					D/D	E	x	Gangflügel elektrisch (230V), Schließfolgeregelung	DT04
EG	057a.2	Flur	057a	Praktikum	021					2	1,510	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
EG	057a.3	Flur	057a	Phy.	047					2	1,510	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT56
EG	057a.4	Flur	057a	Flur	058b					2	1,800	2,260	-	Re		RR	65		dts			x	BGS	x	x					D/K		x	230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT10
EG	057a.5	Flur	057a	Gerätepr. Ergä.	023					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
EG	057a.6	Flur	057a	Beh. WC	044					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts		x	x		x			x			D/D			230V, Türantrieb mit besetzt/frei Anzeige, Drückerhöhe ca. 85 cm ue. OKFF	DT71
EG	057a.7	Flur	057a	MA Abs.	025					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
EG	057a.8	Flur	057a	Praktikum	026					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
EG	057b.2	Flur	057b	Praktikum	026					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
EG	057b.3	Flur	057b	Praktikum	027					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
EG	057b.4	Flur	057b	Praktikum	027					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
EG	058a.1	Flur	058a	Kolloquium	004			x		1	1,135	2,135	Li			H	48		T30-RS			x	BGS	x						K/D	E			DT68
EG	058a.3	Flur	058a	ELT	003					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x	BGS	x						K/D	E		180 Grad Öffnung	DT72
EG	058a.5	Flur	058a	PuMi	045					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					K/D				DT59

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss													
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
EG	058b.1	Flur	058b	Flur	058a					2	1,800	2,260	-	Re		RR	65		-			x	BS	x	x					D/D		x	230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT10
EG	059.1	Flur	059	Flur	057b					1	1,250	2,135	Li			RR	65		RS			x	BS	x						K/D	E			DT09
EG	059.2	Flur	059	Außen		x	x	x	x	2	1,845	2,325	Li			RR	75	37	-			x	BGS	x						K/D	E	x		
1OG	105.2	Besprechung	105	Flur	170a					1	1,135	2,135	Li			G	42	37	dts			x		x	x					D/D	B			
1OG	106.2	Lab./HiWi/Emeriti	106/107	Flur	170a					1	1,135	2,135	Re			G	42	32	dts			x		x	x					D/D	B			
1OG	108.2	BA/MA	108	Flur	170a					1	1,135	2,135	Li			G	42	32	dts			x		x	x					D/D	B			
1OG	109.1	PC-Pool	109	Flur	170a					1	1,135	2,135	Li			G	42	32	dts			x		x	x					D/D	B			
1OG	109.2	PC-Pool	109	Flur	170a					1	1,135	2,135	Re			G	42	32	dts			x		x	x					D/D	B			
1OG	111.1	TRH 1	111	Prof.	112		x			1	1,135	2,135	Li			H	70	42	T30-RS			x	BS	x						K/D	E			DT70
1OG	112.1	Prof.	112	Flur	170a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
1OG	112.2	Prof.	112	Sekretariat	113		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
1OG	113.1	Sekretariat	113	Flur	170a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
1OG	113.2	Sekretariat	113	Dekan	114		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
1OG	114.1	Dekan	114	Flur	170a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
1OG	114.2	Dekan	114	Prof.	115		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
1OG	115.1	Prof.	115	Flur	170a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
1OG	124.1	Phy. Mess.	124	Phy. Mess.	125					1	1,135	2,135	Li			G	unbk		-			x		x						D/D				
1OG	126.1	Phy. Mess.	125	Phy. Mess.	126					1	1,135	2,135	Li			G	unbk		-			x		x						D/D				
1OG	127.1	Phy. Mess.	127	Serviceraum	128					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ Freidrehend	DT54
1OG	130.1	Spektr.	130	BA Abs./Schuelerlab	132					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ Freidrehend	DT54

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss												
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
1OG	131.1	TA/HIWI/Schuelerlab	131	Spektr.	130					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			Türblattgewicht: 64 KG	DT54
1OG	131.2	TA/HIWI/Schuelerlab	131	BA Abs./Schuelerlab	132					1	1,135	2,135	Re			H	40		-			x		x						D/D			Türblattgewicht: 64 KG	DT54
1OG	135.1	TRH 2	135	Flur	166b		x	x		1	1,385	2,260	Li			RR	65		RS			x	BS	x						K/D	E			DT02
1OG	149.1	Lager	149	Flur	166a					1	1,010	2,135	Li			H	40		dts			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
1OG	150.1	Lager	150	Flur	166a					1	1,010	2,135	Re			H	40		dts			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
1OG	151.1	Kopie	151	Flur	167					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D				DT59
1OG	152.1	Server	152	Flur	167					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
1OG	153.1	WiMi	153	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	154.1	WiMi	154	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	155.1	WiMi	155	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	156.1	WiMi	156	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	157.1	WiMi	157	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	158.1	WiMi	158	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	159.1	WiMi	159	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	160.1	WiMi	160	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	161.1	WiMi	161	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	162.1	WiMi	162	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	163.1	WiMi	163	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	164.1	WiMi	164	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss											
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
1OG	165.1	B Schuelerlab	165	Flur	167					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
1OG	166a.1	Flur	166a	Flur	170a			x		2	2,000	2,260	-	Li		RR	80		T30-RS			x	BS	x	-					D/K	E	x	230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT03
1OG	166a.2	Flur	166a	Phy. Mess.	121					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x	BGS	x						K/D	E	x	Warnleuchte Laserbetrieb; lichtdichte Absenkdichtung mit Luftdurchlass; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt	DT63
1OG	166a.3	Flur	166a	Phy. Mess.	122					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x	BGS	x						K/D	E	x	Warnleuchte Laserbetrieb; lichtdichte Absenkdichtung mit Luftdurchlass; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt	DT63
1OG	166a.4	Flur	166a	Phy. Mess.	123					2	2,010	2,135	-	Li		H	40		dts			x	BGS	x						K/D	E	x	Warnleuchte Laserbetrieb; lichtdichte Absenkdichtung mit Luftdurchlass; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt	DT63
1OG	166a.5	Flur	166a	Phy. Mess.	124					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
1OG	166a.7	Flur	166a	Phy. Mess.	126					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
1OG	166a.8	Flur	166a	Phy. Mess.	127					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
1OG	166a.9	Flur	166a	Phy. Mess.	127					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
1OG	166b.2	Flur	166b	Serviceraum	128					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
1OG	166b.3	Flur	166b	Phy. Mess.	129					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x						D/D		x	Verdunkelung; lichtdichte Absenkdichtung mit Luftdurchlass	DT63
1OG	166b.4	Flur	166b	Phy. Mess.	129					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D			Verdunkelung	DT60
1OG	166b.5	Flur	166b	Spektr.	130					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D			Verdunkelung; lichtdichte Absenkdichtung mit Luftdurchlass	DT60
1OG	166b.6	Flur	166b	Lager	133/134					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D			Türblattgewicht: 64 KG	DT54
1OG	166b.7	Flur	166b	TA/HIWI/Schuelerlab	131					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT63
1OG	166b.8	Flur	166b	BA Abs./Schuelerlab	132					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
1OG	167.3	Flur	167	Flur	166a					1	1,550	2,260	Re			RR	65		dts			x	BS	x						K/D				DT11
1OG	167.4	Flur	167	Besprechung	105			x		1	1,135	2,135	Li			H	48		T30-RS			x	BS	x						K/D	E			DT68
1OG	167.7	Flur	167	PuMi	145					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/K				DT59

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss										
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
1OG	168.1	Teekueche	168	Flur	166b					1	1,550	2,260	Li			RR	65		dts			x	BS	x						K/D				DT11
1OG	170.1	Flur	170	Hörsaal	110					2	2,085	2,135	-	Li		G	80	37	T30-RS		x	x		x						D/D		x	Anschluss 230V	
1OG	170b.1	Flur	170b	Hörsaal	110		x			1	1,300	2,300	Re			H	40		dts			x	BS	x						D/D	B			DT61
2OG	206.1	GaWi	206	Flur	264a					1	1,135	2,135	Li			G	42	32	dts			x		x	x					D/D	B			
2OG	207.2	Besprechung	207	Flur	264a					1	1,135	2,135	Li			G	42	37	dts			x		x	x					D/D	B			
2OG	208.2	HiWi/BA/MA	208	Flur	264a					1	1,135	2,135	Re			G	42	32	dts			x		x	x					D/D	B			
2OG	210.1	TRH 1	210	Prof.	211		x			1	1,135	2,135	Li			H	70	42	T30-RS			x	BS	x						K/D	E			DT70
2OG	211.1	Prof.	211	Flur	264a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
2OG	211.2	Prof.	211	Sekretariat	212		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
2OG	212.1	Sekretariat	212	Flur	264a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
2OG	212.2	Sekretariat	212	Sekretariat	213		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
2OG	213.1	Sekretariat	213	Flur	264a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
2OG	213.2	Sekretariat	213	Prof.	214		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
2OG	214.1	Prof.	214	Flur	264a			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
2OG	223.1	BA Abs.	223	Phy. Mess.	222					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x	BS	x						D/D	B		DZ Freidrehend ; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt	DT54
2OG	223.2	BA Abs.	223	Chem. Lab.	224					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ freidrehend	DT54
2OG	226.1	REM Vorraum S2	226a	REM S2	226b					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x	BS	x						D/D	B		Türblattgewicht: 64 KG; desinfekstionsmittelbeständig; ; S2-Labor	DT54
2OG	226.2	REM Vorraum S2	226a	Chem. Lab.	227					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x	BS	x						D/D	B		Türblattgewicht: 64 KG; desinfekstionsmittelbeständig; S2-Labor	DT54
2OG	227.1	Chem. Lab.	227	Phy. Mess. S2	228					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x	BS	x						D/D	B		DZ Freidrehend; Verdunkelung; desinfekstionsmittelbeständig; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt; S2-Labor	DT54

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss											
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
2OG	228.1	Phy. Mess. S2	228	Phy. Mess. S2	230					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x	BS	x						D/D	B		DZ Freidrehend; Verdunkelung; desinfekstionsmittelbeständig; Türdrücker etc. beidseitig schwarz matt; S2-Labor	DT54
2OG	229.1	Phy. Mess. S2	229	Phy. Mess. S2	230					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x	BS	x						D/D	B	x	nur Gangflügel D/D; Verdunkelung; desinfektionsmittelbeständig; Türdrücker etc. beidseitig schwarz matt; S2-Labor	DT58
2OG	231.1	Lager Labor	231	Flur	262					1	1,135	2,135	Re			H	48		T30-RS			x	BGS	x	x					K/D				DT68
2OG	232.1	TRH 2	232	Flur	263b		x			1	1,385	2,260	Li			RR	65		RS			x	BS	x						K/D	E			DT02
2OG	246.1	Lager	246	Flur	263a					1	1,010	2,135	Re			H	40		dts			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
2OG	247.1	Lager	247	Flur	262					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D				DT59
2OG	248.1	Lager	248/249	Flur	262					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
2OG	250.1	TA/HiWi	250	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	251.1	WiMi	251	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	252.1	WiMi	252	Flur	262					1	1,510	2,135	Re		S.L	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	253.1	WiMi	253	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	254.1	WiMi	254	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	255.1	WiMi	255/256	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	257.1	WiMi	257	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	258.1	WiMi	258	Flur	262					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
2OG	259.1	WiMi	259	Flur	262					1	1,135	2,135	Li			G	42	32	-			x		x	x					D/D				
2OG	261.1	Teekueche	261	Flur	263b					1	1,550	2,260	Li			RR	65		dts			x	BS	x						K/D				DT11
2OG	262.1	Flur	262	Besprechung	207					1	1,135	2,135	Li			H	48		T30-RS			x	BS	x						K/D	E			DT68
2OG	262.4	Flur	262	Flur	263a					1	1,550	2,260	Re			RR	65		dts			x	BS	x						D/K			230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT12
2OG	262.7	Flur	267	PuMi	244					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/K				DT59

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss																
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
2OG	263a.1	Flur	263a	Flur	264a			x		2	2,000	2,260	-	Li		RR	80		T30-RS		x	x		x	-					D/D	E	x	Gangflügel elektrisch (230V), Schließfolgeregelung	DT04
2OG	263a.10	Flur	263a	Aufzugsteuerg.	204a					1	0,760	2,135	Li			H	48		T30-RS			x	BGS	x						K/D				DT64
2OG	263a.2	Flur	263a	Phy. Mess./XPS	221					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
2OG	263a.3	Flur	263a	Phy. Mess./XPS	221					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT63
2OG	263a.4	Flur	263a	Phy. Mess.	222					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x		x						K/D		x	nur Gangflügel K/D; lichtdichte Absenkdichtung mit Luftdurchlass; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt	DT63
2OG	263a.5	Flur	263a	Beh. WC	243					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts		x	x		x			x			D/D			230V, Türantrieb mit besetzt/frei Anzeige, Drückerhöhe ca. 85 cm ue. OKFF	DT71
2OG	263a.6	Flur	263a	BA Abs.	223					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B			DT60
2OG	263a.7	Flur	263a	Chem. Lab.	224					2	2,010	2,135	-	Re		H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B	x	nur Gangflügel K/D	DT63
2OG	263a.8	Flur	263a	Phy. Mess. Vorraum	225a					1	1,010	2,135	Li			H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B		Warnleuchte Laserbetrieb	DT59
2OG	263a.9	Flur	263a	Phy. Mess.	222					1	1,010	2,135	Re			H	40		dts			x	BGS	x						K/D	E		Warnleuchte Laserbetrieb; Verdunkelung; Türdrücker etc. laborseitig schwarz matt	DT59
2OG	263b.3	Flur	263b	REM Vorraum S2	226a					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B		desinfektionsmittelbeständig; S2-Labor	DT60
2OG	263b.4	Flur	263b	Lager Labor	231					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D			Türblattgewicht: 64 KG	DT54
2OG	263b.7	Flur	263b	Phy. Mess. Vorraum	228a					1	1,010	2,135	Li			H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B		Warnleuchte Laserbetrieb	DT59
2OG	263b.8	Flur	263b	Phy. Mess. Vorraum	229a					1	1,010	2,135	Re			H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B		Warnleuchte Laserbetrieb	DT59
2OG	264a.1	Flur	264a	Hörsaal	110			x		2	2,010	2,135	-	Li		H	48		T30-RS		x	x	BS	x						D/D	B	x	Gangflügel elektrisch (230V), Schließfolge-regelung, Akustikpaneele auf Bandgegenseite	DT73
3OG	301b.1	Besprechung	301b	Co-Work. Space	301a					1	1,250	2,135	Li			G	42	32	-			x		x	x					D/D				
3OG	301c.1	Besprechung	301c	Co-Work. Space	301a					1	1,260	2,260	Li			RR	65	32	-			x		x	x					D/D				DT14
3OG	301d.1	Co-Work. Space Flur	301d	Co-Work. Space	301a					1	1,250	2,135	Li			G	80		dts			x	BS	x						D/D	B			
3OG	306.1	TRH 1	306	Prof.	308		x			1	1,135	2,135	Li			H	70	42	T30-RS			x	BS	x						K/D	E			DT70

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss													
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
3OG	307.1	Sekretariat	307	Flur	355			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
3OG	307.2	Sekretariat	307	Sekretariat	309		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
3OG	308.1	Prof.	308	Flur	355			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
3OG	308.2	Prof.	308	Sekretariat	307		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
3OG	309.1	Sekretariat	309	Flur	355			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
3OG	309.2	Sekretariat	309	Prof.	310		x			1	1,010	2,135	Re			H	48	37	-			x		x	x					D/D	B			DT67
3OG	310.1	Prof.	310	Flur	355			x		1	1,510	2,135	Li		S.R	H	70	42	dts			x		x	x					D/D	B		Türblattgewicht: 109 KG	DT69
3OG	320.1	Chem. Lab.	320	Phy. Mess.	321					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ freidrehend	DT54
3OG	321.1	Phy. Mess.	321	Phy. Mess.	322					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ freidrehend	DT54
3OG	322.1	Phy. Mess.	322	Service Lab.	323					1	1,135	2,135	Li			H	40		-			x		x						D/D			DZ freidrehend	DT54
3OG	326.1	TRH 2	326	Flur	353b		x			1	1,385	2,260	Li			RR	65		RS			x	BS	x						K/D	E			DT02
3OG	341.1	Kopie	341	Flur	353a					1	1,010	2,135	Li			H	40		dts			x		x	x					D/K			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
3OG	342.1	Lager	342	Flur	354					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/K			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
3OG	343.1	Lager	343	Flur	354					1	1,010	2,135	Li			H	40		-			x		x	x					D/K			Türblattgewicht: 57 KG	DT53
3OG	344.1	WiMi	344	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht 73 KG; Unterschnitt ist entfallen	DT55
3OG	345.1	WiMi	345	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
3OG	346.1	WiMi	346	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
3OG	347.1	WiMi	347	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
3OG	348.1	WiMi	348	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
3OG	349.1	WiMi	349	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss														
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder- Schloss	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
3OG	350.1	WiMi	350	Flur	354					1	1,510	2,135	Li		S.R	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
3OG	350.2	WiMi	350	Flur	354					1	1,510	2,135	Re		S.L	H	40		-			x		x	x					D/D			Türblattgewicht: 73 KG	DT55
3OG	351.1	Besprechung	351	Flur	354					1	1,135	2,135	Li			G	42	32	-			x		x	x					D/D				
3OG	351.2	Besprechung	351	Flur	354					1	1,135	2,135	Re			G	42	32	-			x		x	x					D/D				
3OG	352.1	Teeküche	352	Flur	353b					1	1,550	2,260	Li			RR	65		dts			x	BS	x						K/D				DT11
3OG	353a.1	Flur	353a	Flur	355			x		2	2,000	2,260	-	Li		RR	80		T30-RS			x	BS	x	-					D/K	E	x	230V Steckdose; Nachrüstung Antrieb	DT03
3OG	353a.2	Flur	353a	Physik. Mess+Serv.	316					2	1,510	2,135	-	re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
3OG	353a.3	Flur	353a	Lager	340					2	1,510	2,135	-	re		H	40		dts			x		x						D/D		x	Türblattgewicht 73 KG	DT56
3OG	353a.4	Flur	353a	Physik. Mess+Serv.	316					2	1,510	2,135	-	re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
3OG	353a.5	Flur	353a	Lager	340					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x	Türblattgewicht 73 KG	DT56
3OG	353a.6	Flur	353a	Liegeraum	337					1	1,010	2,135	Li			H	40		dts			x	BGS	x						D/D	B		Türblattgewicht: 57 KG	DT53
3OG	353a.7	Flur	353a	Physik. Mess+Serv.	316					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
3OG	353a.8	Flur	353a	Serv. Lab./MA. Abs.	318					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D				DT60
3OG	353a.9	Flur	353a	Serv. Lab./MA. Abs.	318					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
3OG	353b.2	Flur	353b	Chem. Lab.	320					2	1,510	2,135	-	re		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
3OG	353b.3	Flur	353b	Phy. Mess.	321					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
3OG	353b.4	Flur	353b	Lager	325					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x	Türblattgewicht 73 KG	DT56
3OG	353b.5	Flur	353b	Phy. Mess.	322					2	1,510	2,135	-	Li		H	40		dts			x		x						D/D		x		DT62
3OG	353b.6	Flur	353b	Licht	324					1	1,135	2,135	Li			H	40		dts			x		x						D/D			Türblattgewicht: 64 KG	DT54
3OG	353b.7	Flur	353b	Service Lab.	323					1	1,135	2,135	Re			H	40		dts			x		x						D/D				DT60

Neubau Chemie TU Braunschweig

Stand 20.10.2026

Die Türliste gibt die aus den Architektenplänen entnommenen Angaben wieder und gilt deswegen nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen.
Sämtliche angegebenen Abmessungen sind durch örtliche Aufmaße zu überprüfen.

Allgemeine Daten										Abmessungen						Türblatt		Anforderung		Sonstiges			OTS	Schloss											
Geschooss	Tür-Nr.	Raum-Name (1)	Raum-Nr.	Von Raum-Name (2)	Raum-Nr.	Außentür	1. Rettungsweg	2. Rettungsweg	Notausgang	Anzahl Türflügel	Breite Rohbau	Höhe Rohbau	DIN-Aufschlagrichtung	Gangflügel	feststehendes Seitenteil	Material	Türblattstärke mm	Schallschutz (Rw/Laborwert)	Brandschutzanforderung	Elektromechanische Feststellung	Elektrischer Türöffner	Zugangskontrolle	Obentürschließer	vorgerichtet für PZ- Digitalzylinder	Einkupplung DZ auf Bandseite	vorgerichtet für PZ- Technikschließung	WC-Garnitur	nicht verriegelbar / Blindzylinder	Bodenschloss	Garnitur	Panik	Falztreibriegel	Bemerkungen	Türdetail Nummer
3OG	354.1	Flur	354	Co-Work. Space	301a			x		1	1,135	2,135	Li			H	48		T30-RS			x	BS	x	-					K/D	B			DT68
3OG	354.6	Flur	354	Flur	353a					1	1,550	2,260	Re			RR	65		dts			x	BS	x						K/D				DT11
3OG	354.7	Flur	354	Licht	324					1	1,135	2,135	Re			H	48		T30-RS			x	BGS	x						K/D				DT68
3OG	354.9	Flur	354	ELT	336					1	1,010	2,135	Li			H	40		-			x	BGS	x	-					K/D	E		180 Grad Öffnung	DT72
3OG	354.10	Flur	354	PuMi	338					1	1,010	2,135	Re			H	40		-			x		x	x					D/K				DT59
3OG	355.1	Flur	355	Co-Work. Space	301a			x		1	1,250	2,135	Re			G	80		T30-RS		x	x	BGS	x							D/D	B		Anschluss 230V	
TG	402.1	Lüftungszentr. 1	402	Außen		x				2	2,500	2,260	-	re		S	62		-			x	BGS	x							D/K		x	NOT-Tür	DT33

Neubau Chemie TU Braunschweig
Legende Türliste

Allgemein

-	In Kopfzeile genannte Anforderung trifft nicht zu
x	In Kopfzeile genannte Anforderung trifft zu

Bauart

DT	Drehflügeltür
GT	Glastür
RR	Rohrrahmentür
ST	Schiebetür

DIN Aufschlagsrichtung

Li	DIN Links
Re	DIN Rechts
ST	Schiebetür

feststehendes Seitenteil

S.L	Seitenteil auf Bandseite links vom Türblatt
S.R	Seitenteil auf Bandseite rechts vom Türblatt

Wandart

Gi	Gitter
GK	Gipskarton- / Trockenbauwand
GL	Glaswand / Systemglaswand
MT	Mobile Trennwand
MW	Mauerwerkswand
PR	Pfosten Riegel Fassade
STB	Stahlbetonwand

Wandbelag

A	Spachtelung + Anstrich
FL	Fliesen
HP	Holzpaneel
K	Klinker
WDVS	Wärmedämmverbundsystem

Material Türblatt

G	Glastür
Gi	Gittertür
H	Holz-/Standardtür
RR	Rohrrahmentür mit Glas
S	Stahlblechtür
S/L	Stahlblechtür mit Lamellengitter
ÜG	Überströmgitter

Oberfläche Türblatt

Fu	Echtholzfurnier, lackiert
HPL	HPL-Beschichtung
S	Stahl / Stahlblech

Feuchtraum / Nassraum

FR	Feuchtraum
NR	Nassarum

Farbe Türblatt + Zarge

Ah	Europ. Ahorn
an	anthrazit (RAL 7016)
DB703	DB703 (pulverbeschichtet)
w	weiß (RAL 9016)

Türzarge Art und Material

AL	Aluminium
B	Blockzarge
E	Eckzarge
S	Stahl
U	Umfassungszarge

Sichtfenster

Schlitzglas	Ausschnitt 215 mm x 1100 mm

Brandschutz Wand

BA BW	Treppenraumwand - Bauart einer Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
BW	Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
F30	F30 (REI/EI 30) tragendes / nichttragendes Bauteil
F90	F90 (REI/EI 90) tragendes / nichttragendes Bauteil
A1/A2	Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0 - nicht brennbar

Brandschutz Tür

dts	Dichtschließend, mit 3-seitiger Dichtung
RS	Rauchschutztür
T30	Feuerhemmend, Dicht- und Selbstschließend
T30-RS	Feuerhemmend, Rauchdicht und Selbstschließend
T90	Feuerbeständig, Dicht- und Selbstschließend
T90-RS	Feuerbeständig, Rauchdicht und Selbstschließend

Obentürschliesser (OTS)

BS	OTS auf Bandseite
BGS	OTS auf Bandgegenseite

zweiflügelige Türen mit OTS sind grundsätzlich mit Schließfolgeregelung auszuführen

Schloss

PZ	Profilzylinder
DZ	Digital-Profilzylinder
BZ	Blinzylinder
n.vr	nicht verriegelbar

Garnitur

D/D	Drücker / Drücker
D/K	Drücker / Knauf

Panikfunktion

B	Umschaltfunktion B
C	Schließzwangfunktion C
D	Durchgangsfunktion D
E	Wechselfunktion E