



AUSSCHREIBUNG DES SB SÜDNIEDERSACHSEN

Änderung/ Zusätzliche Informationen

26 A 70146 – 2. Bieterinformation

07.10.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Bieterfrage stellen wir Ihnen folgende neue Informationen zur Verfügung:

Frage:

Wir bitten um eine genaue Beschreibung des Transportweges für die Schaltschrankanlage.

Antwort:

Zugang zur Technikzentrale:

- Die Außentür hat eine lichte Durchgangsbreite von mindestens **75 cm** und eine Höhe von ca. **1,90 m**.
- Von der Straße aus besteht ein direkter Zugang zur Technikzentrale.
- Auf dem Zugangsweg sind **7 Stufen** bis zum Eingang der Technikzentrale zu überwinden.
- Weitere relevante Engstellen sind auf dem Transportweg nicht vorhanden.
- Die Schaltschränke sind innerhalb des Technikraums vorgesehen. Nach Passieren der Außentür befindet man sich unmittelbar im Technikraum.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Berücksichtigung dieser Informationen!

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Vergabestelle des SB Südniedersachsen)

<mailto:vergabe@sb-sn.niedersachsen.de>