



L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft: **Finanzamt Quakenbrück**
Maßnahme: **Herr. Räume ehem. Polizei**
Maßnahmen-Nr.: **77330_D7_0001**
Vergabe-Nr.: **HLS**

Projektadresse

Straße: Lange Straße 37
PLZ: 49610
Ort: Quakenbrück

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Staatl. Baumanagement Region Nord-West
Straße: Schloss
PLZ: 49186
Ort: Bad Iburg

Ansprechpartner: Vergabestelle
Tel.Nummer: 05403 7302-500

LV-Bezeichnung: **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**
LV-Nummer: **26A30467**



Verdingungs-LV - Langtext -

Maßn.-Nr.: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

Inhaltsverzeichnis

	Seite
	Allgemeine Baubeschreibung.....3
01.	Sanitärtechnik.....4
01.01.	Schmutzwasserleitungen.....4
01.02.	Trinkwasserleitungen und Zubehör.....7
01.03.	Einrichtungsgegenstände.....13
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik.....20
02.01.	Heizung.....20
02.02.	Lüftung.....28
03.	Demontage.....34
03.01.	Demontage.....34
04.	Sonstiges.....40
04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokumentation.....40
04.02.	Dämmung.....43
04.03.	Befestigungen.....45
04.04.	Stundenlohnarbeiten.....47
	Zusammenstellung.....49



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt:	77330_D7_0001	Herr. Räume ehem. Polizei
LV:	26A30467	Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

Allgemeine Baubeschreibung

Die ehemaligen Räumlichkeiten der Polizeistation im Dienstgebäude Lange Straße 37 in Quakenbrück werden aufgrund eines Mehrbedarfes an Bürofläche für das Finanzamt Quakenbrück hergerichtet. Des Weiteren wird zusätzlich die öffentliche Beratungsstelle (Infothek) in den Räumlichkeiten untergebracht. Um den Mehrbedarf umsetzen zu können, sind grundlegende, raumverändernde Maßnahmen erforderlich. Im vorderen Bereich werden die Beratungsstellen (Infothek) mit Empfang und Wartebereich des Finanzamtes neu angesiedelt. Die Raumgrößen entsprechen dann den Anforderungen des Nutzerbedarfs. Hinter dem "öffentlichen" Bereich der Beratungsstelle entsteht ein interner Bereich zur Büronutzung mit direktem Zugang. Die Bürogrößen werden entsprechend angepasst. Der vorhandene Sanitärbereich wird komplett zurückgebaut und neu strukturiert. Das Behinderten-WC entspricht dann den geltenden DIN-Normen.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Sanitärtechnik				
01.01.	Schmutzwasserleitungen				
01.01.0010.	STLB-Bau 04/2026 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig DN/OD100 Gebäude Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100, Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.	22,000	m		
01.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 Gebäude Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75, Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.	6,000	m		
01.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50 Gebäude Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50, Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.	18,000	m		
01.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 044 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100.	28,000	St		
01.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 044 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75.	6,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 044 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50 Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.	14,000	St		
01.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 044 Abzweig 45-90Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 Abzweig, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP- Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100.	4,000	St		
01.01.0080.	STLB-Bau 04/2026 044 Abzweig 45-90Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 Abzweig, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP- Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75.	2,000	St		
01.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 044 Abzweig 45-90Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50 Abzweig, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP- Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.	4,000	St		
01.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 044 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 DN75 Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100, 2. DN/OD 75.	2,000	St		
01.01.0110.	STLB-Bau 04/2026 044 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 DN50 Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100, 2. DN/OD 50.	3,000	St		
01.01.0120.	STLB-Bau 04/2026 044 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 DN50 Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75, 2. DN/OD 50.	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0130.	STLB-Bau 04/2026 044 Passstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100.	3,000	St		
01.01.0140.	STLB-Bau 04/2026 044 Passstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75.	6,000	St		
01.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 044 Passstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50 Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.	8,000	St		
01.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 044 Enddeckel Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 Enddeckel, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 100.	2,000	St		
01.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 044 Enddeckel Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50 Enddeckel, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.	2,000	St		
01.01.0180.	STLB-Bau 04/2026 044 Sifonanschlussbogen Dichtung Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD50 DN32 Sifon-Anschlussbogen einschl. Dichtung, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 50, 2. DN/OD 32.	3,000	St		
01.01.0190.	STLB-Bau 04/2026 044 Anschluss Rohrende herstellen Abwasserltg DN100 PP-Rohr DN100 Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh. Abwasserleitung, aus Gusseisen-Rohr, DN 100, mit PP-Rohr DIN EN 1451-1 (HT-Rohr), 2. DN 100, einschl. Dichtungsmittel.	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 044 Anschluss Rohrende herstellen Abwasserltg DN100 Gussrohr DN100 Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh. Abwasserleitung, aus Gusseisen-Rohr, DN 100, mit Gusseisenrohr DIN EN 877 und DIN 19522, 2. DN 100, einschl. Dichtungsmittel.	1,000	St		
	Summe 01.01.	Schmutzwasserleitungen			
01.02.	Trinkwasserleitungen und Zubehör				
01.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	11,000	m		
01.02.0020.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 22mm WD 1,2mm Pressen Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	28,000	m		
01.02.0030.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 18mm WD 1mm Pressen Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	8,000	m		
01.02.0040.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 15mm WD 1mm Pressen Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1 mm,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	30,000	m		
01.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm.	4,000	St		
01.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm.	14,000	St		
01.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 18 mm.	8,000	St		
01.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 15 mm.	26,000	St		
01.02.0090.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm.	2,000	St		
01.02.0100.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm.	6,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0110.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 18 mm.	9,000	St		
01.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 15 mm.	10,000	St		
01.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm.	3,000	St		
01.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm.	3,000	St		
01.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 18 mm.	3,000	St		
01.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 15 mm.	3,000	St		
01.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 22mm Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0180.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.	4,000	St		
01.02.0190.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.	6,000	St		
01.02.0200.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 15mm Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 15 mm.	8,000	St		
01.02.0210.	STLB-Bau 04/2026 042 Anschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45- Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp 1/2/15 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 15 mm.	2,000	St		
01.02.0220.	STLB-Bau 04/2026 042 Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp 1/2/15 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 15 mm.	6,000	St		
01.02.0230.	STLB-Bau 04/2026 042 Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/18mm TW Pressverbindung AD 18mm Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp 1/2/18 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 18 mm.	3,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0240.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm Rp1 Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss Rp 1.	2,000	St		
01.02.0250.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm R1 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm, Gewindeanschluss R 1.	1,000	St		
01.02.0260.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm R3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 28 mm, Gewindeanschluss R 3/4.	1,000	St		
01.02.0270.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm R3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss R 3/4.	4,000	St		
01.02.0280.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm R3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss R 3/4.	2,000	St		
01.02.0290.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm R1/2 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung, Außendurchmesser 15 mm, Gewindeanschluss R 1/2.	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0300.	STLB-Bau 04/2026 045 Verlängerung Rotguss G1/2 L 20mm Verlängerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2, Länge 20 mm.	8,000	St		
01.02.0310.	STLB-Bau 04/2026 045 Verlängerung Rotguss G1/2 L 40mm Verlängerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2, Länge 40 mm.	8,000	St		
01.02.0320.	STLB-Bau 04/2026 042 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad Pressverschr. PN10 DN25 Dämmschalen Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, beiderseits Pressverschraubung, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25, mit Dämmschalen.	1,000	St		
01.02.0330.	STLB-Bau 04/2026 042 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad Pressverschr. PN10 DN20 Dämmschalen Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, beiderseits Pressverschraubung, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20, mit Dämmschalen.	1,000	St		
01.02.0340.	STLB-Bau 04/2026 042 Absperrventil Rotguss Geradsitz-Durchgang Handrad Pressverschr. PN10 DN20 Dämmschalen Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Geradsitz-Durchgangsform, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, beiderseits Pressverschraubung, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20, mit Dämmschalen.	1,000	St		
01.02.0350.	STLB-Bau 04/2026 042 Anschluss an Rohrleit Wasser Stahl verz DN25 Stahl niro Durchm. 6mm Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gesondert vergütet, an Rohrleitung, Medium Wasser, aus verzinktem Stahl, DN 25, durch Pressen, mit Rohr aus nichtrostendem Stahl, Außendurchmesser 6 mm.	1,000	St		
01.02.0360.	STLB-Bau 04/2026 042 Anschluss an Rohrltg Wasser Stahl verz DN20 Stahl niro Durchm. 6mm Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, an Rohrleitung, Medium Wasser, aus verzinktem Stahl, DN 20, durch Pressen, mit Rohr aus nichtrostendem Stahl, Außendurchmesser 6 mm.	1,000	St		
01.02.0370.	Mikrobiologische Beprobung des Wassers. Beprobung des Wassers Hierin enthalten ist die Probenahme kurz vor der Übergabe mit Auswertung durch ein zugelassenes Labor, auf Feststellung der mikrobiologischen Unbedenklichkeit, im gesamten neuen Trinkwassersystem, nach VDI 6023 und der chemischen Unbedenklichkeit, entsprechend §14 der Trinkwasserverordnung und Arbeitsblatt W 552. Hierbei auch auf das Vorkommen von "Pseudomonas aeruginosa" zu untersuchen. Je Beprobungsstelle. Folgendes ist weiterhin zu beproben: Escherichia Coli Enterokokken, coliforme Bakterien Pseudonomas aeruginosa	1,000	St		
	Summe 01.02. Trinkwasserleitungen und Zubehör				
01.03.	Einrichtungsgegenstände				
	WT-Anlage WT-Anlage				
01.03.0010.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationsel. maxB 500 mm Inwandmontage Waschbecken-El. Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus Metall, ohne Bekleidung, max. Breite Installationselement '500' mm, für Inwandmontage, Waschbecken-Element, Auslösung der Spülung manuell, mit Schallschutz DIN 4109-1, mit Ablaufbogen, Ablaufbogen aus PE-HD-Rohr.	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0020.	STLB-Bau 04/2026 045 Waschbecken Sanitärporzellan B 450-500mm Ausladung 300-400mm Waschbecken, Beckenaußenform rechteckig, aus Sanitärporzellan, glasiert, mit Loch für Einlocharmatur, mit Überlauf, für Ablaufventil, Breite über 450 bis 500 mm, Ausladung über 300 bis 400 mm, Befestigung an Installationselement.	2,000	St		
01.03.0030.	STLB-Bau 04/2026 045 Selbstschlussventil Waschplatz Standventil DN15 hydraulisch Messing Durchflusskl.A Selbstschlussventil für Waschplatz, DIN EN 816, Standventil, DN 15, hydraulisch gesteuert, aus Messing, verchromt, Auslösung durch Berührung, Auslöseelement aus Metall, verchromt, Selbstschluss-Funktionsteil mit Kolbensteuerung, hydraulisch, Wasserlaufzeit einstellbar, Stagnationsspülungen mit einstellbarer Laufzeit und Spülintervall, Fließdruck mind. 0,05 MPa, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), mit festem Auslauf, senkrecht, mit Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler), für Handbetätigung, Anschlussgewinde G 1/2.	2,000	St		
01.03.0040.	STLB-Bau 04/2026 045 Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing Röhrengeruchverschluss Geruchverschluss DIN 19541 mit Prüfzeichen, für Waschbecken, 1 1/4 x DN 32, aus Messing, verchromt, als Röhrengeruchverschluss.	2,000	St		
01.03.0050.	STLB-Bau 04/2026 045 Ablaufventil Waschbecken DN32 Messing Stopfenventil Ablaufventil DIN EN 274-1, für Waschbecken DN 32, aus Messing, verchromt, als Stopfenventil, mit Stopfen, Gewindeanschluss aus Messing.	2,000	St		
01.03.0060.	STLB-Bau 04/2026 045 Eckventil DIN 3227 Absperr-Anschlussventil DN10 Messing Rosette Eckventil DIN 3227, als Absperr- und Anschlussventil, DN 10, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit Prüfbericht, aus Messing, verchromt, mit Rosette.	4,000	St		
	WT-Anlage barrierefrei WT-Anlage barrierefrei				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0070.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationselement maxB 500 mm Inwandmontage Waschbecken-EckeI. UP-Geruchverschluss Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus Metall, ohne Bekleidung, max. Breite Installationselement '500' mm, für Inwandmontage, Waschbecken-Eckelement, mit UP-Geruchverschluss, mit Schallschutz DIN 4109-1, mit Abflussverrohrung, DN 50, mit Wandeinbaugeruchverschluss.	1,000	St		
01.03.0080.	STLB-Bau 04/2026 045 Waschbecken Sanitärporzellan unterfahrbar B 550-600mm Waschbecken, Beckenaußenform rechteckig, schockgeprüft, aus Sanitärporzellan, glasiert, mit Loch für Einlocharmatur, mit Überlauf, für Ablaufventil, unterfahrbar DIN 18040, Breite über 550 bis 600 mm, Befestigung an Installationselement.	1,000	St		
01.03.0090.	STLB-Bau 04/2026 045 Elektro-Durchflusswassererwärmer 5,7kW elektr. geregelt G3/8 Elektro-Durchflusswassererwärmer, geschlossen, hängende Anordnung, für Einbau in Feuchtraum, mit VDE-EMC-Zeichen, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit Prüfbericht, für Unterbeckenmontage, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 5,7 kW, elektronisch geregelt, Anschluss G 3/8, für festen Anschluss.	1,000	St		
01.03.0100.	STLB-Bau 04/2026 045 Einhandmischer Standmontage Waschbeckenbatterie Metall Ausladung 150-200mm Bügelhebel lang TW-Erwärmer geschl. Strahlregl. H bis 90mm Einhandmischer für Standmontage, Waschbeckenbatterie, Armaturenkörper aus Metall, verchromt, Ausladung über 150 bis 200 mm, Oberteil mit Kolbenkartusche, Auslöseelement aus Metall, verchromt, mit langem Bügelhebel, mit einstellbarem Temperaturanschlag, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit Prüfbericht, für geschlossenen Trinkwassererwärmer, mit festem Auslauf, mit Strahlregler mit Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler), Auslaufhöhe bis 90 mm.	1,000	St		
01.03.0110.	STLB-Bau 04/2026 045 Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing Wandeinbaugeruchverschluss Kasten Abdeck. Geruchverschluss DIN 19541 mit Prüfzeichen, für Waschbecken, 1 1/4 x DN 32, aus Messing, verchromt, als Wandeinbaugeruchverschluss mit Kasten und Abdeckung, mit Ablaufbogen für Wandeinbaugeruchverschluss, mit Rosette.	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	WC-Anlage barrierefrei WC-Anlage barrierefrei				
01.03.0120.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationsel. maxB 500 mm Inwandmontage WC-El. Einbauspülkasten barrierefr. Befestig.mög. Stütze Griffe Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus Metall, ohne Bekleidung, max. Breite Installationselement '500' mm, für Inwandmontage, WC-Element, mit Einbauspülkasten DIN EN 14055, sichtbare Auslösung des Spülvorgangs von vorne, Auslösung der Spülung elektronisch über Stützklappgriff (Netz), Auslöseart elektronisch, mit Schallschutz DIN 4109-1, für Wandbefestigung, mit Füßen und Wandwinkel, Fußstützen höhenverstellbar bis 20 cm, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, mit Befestigungsmöglichkeiten für Rückenstütze und Stützklappgriffe, Ausführung für 2 Griffe, mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe Anzahl Zuläufe '1' mit Leerrohr für Elektroanschluss, mit Abflussverrohrung, aus Kunststoff.	1,000	St		
01.03.0130.	STLB-Bau 04/2026 045 Spülarmatur WC elektron. Auslösung durch Berührung Spülarmatur für WC, elektronisch gesteuert, Auslösung durch Berührung, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Spüldauer einstellbar, Spülarmatur für Wandeinbau, als Fernauslöser für Spülkasten, Sensor integriert in Stützklappgriff, mit zusätzlicher manueller Auslösung, Wandeinbaudose mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301.	1,000	St		
01.03.0140.	STLB-Bau 04/2026 045 Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend WC-Sitz ohne Deckel Tiefspül-WC, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, aus Sanitärporzellan, glasiert, abgerundet, spülrandfrei, wandhängend, Abgang waagerecht, mit WC-Sitz, ohne Deckel, Befestigung mit Schrauben, verdeckt.	1,000	St		
01.03.0150.	STLB-Bau 04/2026 045 WC-Rückenstütze Kunststoff WC-Rückenstütze für WC-Ausladung von 650 bis 700 mm, aus Kunststoff, mit Befestigungselementen.	1,000	St		
01.03.0160.	STLB-Bau 04/2026 045 Stützklappgriff WC Kunststoff Ausladung 700mm Papierhalter Notrufeinr. Spülauslös. Auslösung durch Fernbetätigung gemäß Position 01.03.0150. Stützklappgriff für WC, Ausladung 700 mm, belastbar bis 100				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	kg am Griffvorderteil, mit Fallbremse, mit Papierhalter, Notrufeinrichtung und Spülauslösung, durch Fernbetätigung, Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.	2,000	St		
	WC-Anlage WC-Anlage				
01.03.0170.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationselement maxB 500 mm Inwandmontage WC-El. Einbauspülkasten Installationselement, Einbau in Trockenbauwand mit vorh. Unterkonstruktion aus Metall, ohne Bekleidung, max. Breite Installationselement '500' mm, für Inwandmontage, WC-Element, mit Einbauspülkasten DIN EN 14055, sichtbare Auslösung des Spülvorgangs von vorne, Auslösung der Spülung manuell, mit Schallschutz DIN 4109-1, für Wandbefestigung, mit Füßen und Wandwinkel, Fußstützen höhenverstellbar bis 20 cm, mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe Anzahl Zuläufe '1' mit Abflussverrohrung, aus Kunststoff.	2,000	St		
01.03.0180.	STLB-Bau 04/2026 045 Abdeckpl. Einbauspülkasten Zweimengenspülung Kunststoff Abdeckplatte für Einbauspülkasten, für Zweimengenspülung, aus Kunststoff, Farbton weiß, Auslösung manuell, für Betätigung von vorn.	3,000	St		
01.03.0190.	STLB-Bau 04/2026 045 Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend WC-Sitz Deckel Absenkautomatik Tiefspül-WC, aus Sanitärporzellan, glasiert, abgerundet, spülrandfrei, wandhängend, Abgang waagrecht, mit WC-Sitz, Deckel mit Absenkautomatik, Befestigung mit Schrauben, verdeckt.	2,000	St		
	Accessoires Accessoires				
01.03.0200.	STLB-Bau 04/2026 045 Handtuchspender Papier Handtuchspender für Papierhandtücher aus Papier, für Wandmontage, Gehäusemaße L/B/H in mm 'ca.300/300/ -' abschließbar.	4,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0210.	STLB-Bau 04/2026 045 WC-Papierhalter 1Rolle WC-Papierhalter, für eine Rolle, für Wandaufbau.	2,000	St		
01.03.0220.	STLB-Bau 04/2026 045 WC-Bürstengarnitur WC-Bürstengarnitur, für Wandbefestigung, feststehend.	3,000	St		
01.03.0230.	STLB-Bau 04/2026 045 Abfallbehälter Drahtkorb niro Wandaufbau rechteckig Abfallbehälter, als Drahtkorb aus nichtrostendem Stahl, poliert, für Wandaufbau, rechteckig, Maße in mm 'max. Tiefe = 250' offen.	3,000	St		
01.03.0240.	STLB-Bau 04/2026 045 Abfallbehälter Damenbinden Kunststoff Wandaufbau Abfallbehälter für Damenbinden, aus Kunststoff, für Wandaufbau, zum Einhängen von Kunststoffbeuteln, mit angebautem Hygienebeutelspender, mit vollständiger Erstbefüllung, Befestigung mit Schrauben.	2,000	St		
01.03.0250.	STLB-Bau 04/2026 045 Seifenspender Wandaufbau Flüssigseife Seifenspender, für Wandaufbau, für Flüssigseife, mit vollständiger Erstbefüllung, Entnahme durch Ziehen.	3,000	St		
01.03.0260.	STLB-Bau 04/2026 045 Manueller Desinfektionsm.spender Wandmontage AP Händedesinfektion 0,8l Manuell betätigter Desinfektionsmittelspender, Wandmontage in Aufputzausführung, zur hygienischen Händedesinfektion, Nachfüllbehälter, Inhalt 0,8 l, Betätigung mit Hebel.	3,000	St		
	Teeküchen Teeküchen				
01.03.0270.	STLB-Bau 04/2026 045 Elektro-Durchflusswassererwärmer 5,7kW elektr. geregelt G3/8 Elektro-Durchflusswassererwärmer, geschlossen, hängende Anordnung, für Einbau in Feuchtraum, mit VDE-EMC-Zeichen, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit Prüfbericht, für Unterbeckenmontage, mit systemgebundener Armatur,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 5,7 kW, elektronisch geregelt, Temperaturbereich stufenlos einstellbar, Anschluss G 3/8, für festen Anschluss.	1,000	St		
	Summe 01.03.	Einrichtungsgegenstände			
	Summe 01.	Sanitärtechnik			



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik				
02.01.	Heizung				
02.01.0010.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1000-1100mm Typ11 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 350 bis 400 mm, Baulänge über 1000 bis 1100 mm, Typ 11, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	3,000	St		
02.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 850-900mm L 550-600mm Typ11 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 850 bis 900 mm, Baulänge über 550 bis 600 mm, Typ 11, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	2,000	St		
02.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 850-900mm Typ12 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 350 bis 400 mm, Baulänge über 850 bis 900 mm, Typ 12, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	11,000	St		
02.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1000-1100mm Typ12 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 350 bis 400 mm, Baulänge über 1000 bis 1100 mm, Typ 12, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	3,000	St		
02.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1000-1100mm Typ22 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 350 bis 400 mm, Baulänge über 1000 bis 1100 mm, Typ 22, max.				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	4,000	St		
02.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1100-1200mm Typ22 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 350 bis 400 mm, Baulänge über 1100 bis 1200 mm, Typ 22, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	2,000	St		
02.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 850-900mm L 850-900mm Typ22 Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Bauhöhe über 850 bis 900 mm, Baulänge über 850 bis 900 mm, Typ 22, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß.	1,000	St		
02.01.0080.	STLB-Bau 04/2026 041 Wandkonsole Flachheizkörper verstellbar Wandkonsole, für Flachheizkörper (Plattenheizkörper), verstellbar, mit Aushebesicherung, Befestigungsuntergrund Mauerwerk.	26,000	St		
02.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperentlüftung Auslaufkopf drehbar R1/2 Heizkörperentlüftung, bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), mit Auslaufkopf, drehbar, R 1/2.	26,000	St		
02.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperblindstopfen R1/2 Heizkörperblindstopfen, bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), R 1/2.	26,000	St		
	Thermostatventile wahlweise als Durchgangs- oder Eckventile Thermostatventile wahlweise als Durchgangs- oder Eckventile				
02.01.0110.	STLB-Bau 04/2026 041 Thermostatisches Heizkörperventil 2-Rohr-Installation Rotguss vernickelt Voreinstellung autom. Durchfl.regel. DN15 Thermostatisches Heizkörperventil, DIN EN 215, für 2-Rohr-Installation, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, mit				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gewindeanschluss, für Wasser bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Spindelabdichtung wechselbar ohne Systementleerung, mit Voreinstellung, automatische Durchflussregelung, DN 15.	30,000	St		
02.01.0120.	Austausch des Heizkörperventiles KG Austausch des Heizkörperventiles am Bestandsheizkörper, Plattenheizkörper im KG. Das neue Ventil ist in vorheriger Pos. beschrieben.	8,000	St		
02.01.0130.	STLB-Bau 04/2026 041 Thermostatkopf eingebautes Messel. Frostschutzstell. begrenzt-blockierbar diebstahlgesichert Thermostatkopf, DIN EN 215, mit eingebautem Messelement, Medium Dehnstoff, mit Frostschutzstellung, begrenztbar und blockierbar, Temperaturbereich 6 bis 28 Grad, diebstahlgesichert.	26,000	St		
02.01.0140.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Absperr. Entleerung DN15 Heizkörperverschraubung, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, für Wasser bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), mit Absperrung und Entleerung, DN 15.	26,000	St		
02.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Absperr. DN15 Heizkörperverschraubung, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, für Wasser bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), mit Absperrung, DN 15.	26,000	St		
02.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 041 Rosette Kunststoff AD 15-18mm Rosette aus Kunststoff, Farbton weiß, für Außendurchmesser über 15 bis 18 mm.	60,000	St		
02.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 15mm Pressen Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, Stahlsorte E195 (Werkstoff-Nr 1.0034), DIN EN 10305, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	14,000	m		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0180.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 18mm Pressen Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, Stahlsorte E195 (Werkstoff-Nr 1.0034), DIN EN 10305, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	12,000	m		
02.01.0190.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 22mm Pressen Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, Stahlsorte E195 (Werkstoff-Nr 1.0034), DIN EN 10305, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	32,000	m		
02.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 28mm Pressen Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, Stahlsorte E195 (Werkstoff-Nr 1.0034), DIN EN 10305, für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.	15,000	m		
02.01.0210.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 15mm Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm.	16,000	St		
02.01.0220.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 18mm Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm.	22,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0230.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 22mm Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm.	24,000	St		
02.01.0240.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 28mm Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm.	8,000	St		
02.01.0250.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm.	3,000	St		
02.01.0260.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm.	10,000	St		
02.01.0270.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm.	14,000	St		
02.01.0280.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm.	18,000	St		
02.01.0290.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm.	4,000	St		
02.01.0300.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm.	6,000	St		
02.01.0310.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm.	7,000	St		
02.01.0320.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm.	3,000	St		
02.01.0330.	STLB-Bau 04/2026 041 Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm x 15mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.	8,000	St		
02.01.0340.	STLB-Bau 04/2026 041 Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm x 18mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.	13,000	St		
02.01.0350.	STLB-Bau 04/2026 041 Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm x 22mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.	6,000	St		
02.01.0360.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm Rp3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Innengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm, Gewindeanschluss Rp 3/4.	11,000	St		
02.01.0370.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm Rp3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Innengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss Rp 3/4.	11,000	St		
02.01.0380.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm Rp3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Innengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss Rp 3/4.	10,000	St		
02.01.0390.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm R1/2 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm, Gewindeanschluss R 1/2.	10,000	St		
02.01.0400.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm R3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss R 3/4.	6,000	St		
02.01.0410.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm R3/4 Übergangsstück, mit Einsteckende und Außengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss R 3/4.	4,000	St		
02.01.0420.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende Anschweißende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm Übergangsstück, mit Einsteckende und Anschweißende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm.	6,000	St		
02.01.0430.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende Anschweißende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm Übergangsstück, mit Einsteckende und Anschweißende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm.	4,000	St		
	Summe 02.01. Heizung				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Lüftung				
02.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 075 Absperrvorr. K90 Gr.200 Absperrvorrichtung für Lüftungsanlagen DIN 18017-3, Feuerwiderstandsklasse K 90 DIN 4102-6, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Nenndurchmesser 200, Gehäuse aus beschichtetem Stahl, Einbau in massive Decke.	1,000	St		
02.02.0020.	Überströmelement DN125 Schallgedämmt Überströmelement, für Wandeinbau, Nenngröße DN125, bestehend aus zwei quadratischen Frontplatten mit schalldämmender Schaumstoffeinlage an den Innenseiten. Überströmelement in RAL 9003 (Signalweiß) pulverbeschichtet Zum Einbau in Trockenbauwand, Wandstärke ca. 125 mm Zur Zuluftnachführung in das Behinderten-WC Einschl. Akustikverkleidung.	1,000	St		
02.02.0030.	Luftventil Abluft 125mm beschStahl Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 125 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus beschichtetem Stahl, mit Frontplatte aus beschichtetem Stahl,	4,000	St		
02.02.0040.	Luftventil Abluft 100mm beschStahl Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus beschichtetem Stahl, mit Frontplatte aus beschichtetem Stahl,	2,000	St		
02.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg. Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 100, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	12,000	m		
02.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg. Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 125, Form- und				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	16,000	m		
02.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN140 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg. Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 140, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	4,000	m		
02.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg. Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 200, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	3,000	m		
02.02.0090.	STLB-Bau 04/2026 075 Luftltg rund flexibel Alu DN125 Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung A DIN EN 13180, DN 125, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C.	4,000	m		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0100.	STLB-Bau 04/2026 075 Luftltg rund flexibel Alu DN100 Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung A DIN EN 13180, DN 100, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C.	4,000	m		
02.02.0110.	Anschluss an Bestand herstellen DN200 Anschluss an Wickelfalzrohr DN 200 herstellen, an vorh. Abluftanlage, im Deckenbereich.	1,000	St		
02.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 075 Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN140 H bis 3,5m Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, größter DN 140, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	1,000	St		
02.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 075 Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	1,000	St		
02.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, 90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	8,000	St		
02.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, 90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	6,000	St		
02.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN140 H bis 3,5m Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, 90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 140, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	2,000	St		
02.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, 90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	1,000	St		
02.02.0180.	STLB-Bau 04/2026 075 Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125 H bis 3,5m Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, mit				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	4,000	St		
02.02.0190.	STLB-Bau 04/2026 075 Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN140 H bis 3,5m Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, größter DN 140, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	2,000	St		
02.02.0200.	STLB-Bau 04/2026 075 Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200 H bis 3,5m Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	1,000	St		
02.02.0210.	STLB-Bau 04/2026 075 Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 100, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	4,000	St		
02.02.0220.	STLB-Bau 04/2026 075 Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 125, geschraubt/genietet, mit				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dichtungsband, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	4,000	St		
02.02.0230.	STLB-Bau 04/2026 075 Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN140 Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 140, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	4,000	St		
	Summe 02.02. Lüftung				
	Summe 02. Heizungs- und Lüftungstechnik				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Demontage				
03.01.	Demontage				
	Sanitär				
	Sanitär				
03.01.0010.	Einbauspülkasten Kunststoff abbrennen nicht schadstoffbelastet bis 5kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch Einbauspülkasten, aus Kunststoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Anschlussleitungen, Einzelgewicht bis 5 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	2,000	St		
03.01.0020.	Ausgussbecken demontieren Ausgussbecken demontieren, einschl. SW-Einheit, bestehend aus Kleinhebeanlage und TW-Boiler Wandhängend Ausführung innerhalb des Bauwerks im KG, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, auf LKW des AN laden und entsorgen.	1,000	St		
03.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 084 Dämmung Rohrltg bis DN20 flexibler Elastomerschaum abbrennen nicht schadstoffbelastet 0,1kN/m3 D 9mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170604 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser bis DN 20, Dämmschicht aus flexiblem Elastomerschaum, ohne Kaschierung, als Schale, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,1 kN/m3, Dämmschichtdicke 9 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	20,000	m		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Stahl verz bis DN20 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Rohrleitung aus verzinktem Stahl, Nenndurchmesser bis DN 20, im Gebäude, Höhe bis 4 m, mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	45,000	m		
03.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Kunststoff DN40-60 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Rohrleitung aus Kunststoff, Nenndurchmesser über DN 40 bis DN 60, im Gebäude, im Kellergeschoss, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	15,000	m		
03.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Kunststoff DN60-80 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Rohrleitung aus Kunststoff, Nenndurchmesser über DN 60 bis DN 80, im Gebäude, im Kellergeschoss, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000	m		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Kunststoff DN80-100 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Rohrleitung aus Kunststoff, Nenndurchmesser über DN 80 bis DN 100, im Gebäude, im Kellergeschoss, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	20,000	m		
03.01.0080.	Rohrltg SML-Guss DN50-80 abbrechen Abbruch der Rohrleitung aus Gussrohr (SML), Nenndurchmesser über DN 50 bis DN 80, im Gebäude, Höhe bis 3,5 m, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	12,000	m		
03.01.0090.	Rohrltg SML-Guss DN80-100 abbrechen Abbruch der Rohrleitung aus Gussrohr (SML), Nenndurchmesser über DN 80 bis DN 100, im Gebäude, Höhe bis 3,5 m, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	16,000	m		
	Heizung Heizung				
03.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 041 Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 500 l Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium Heizungswasser, Anlageninhalt '500' l, im Gebäude.	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0110.	Heizkörper Stahl abbrechen H 850-900mm T 50-75mm L 800-900mm 20-50kg Abbruch Heizkörper, aus Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Entleerung wird gesondert vergütet, Bauhöhe über 850 bis 900 mm, Bautiefe über 50 bis 75 mm, Baulänge über 800 bis 900 mm, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1,000	St		
03.01.0120.	Heizkörper Stahl abbrechen H 300-350mm T bis 30mm L 950-1000mm 15-20kg Abbruch Heizkörper, aus Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Entleerung wird gesondert vergütet, Bauhöhe über 300 bis 350 mm, Bautiefe bis 30 mm, Baulänge über 950 bis 1000 mm, Einzelgewicht über 15 bis 20 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, auf LKW des AN laden, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	22,000	St		
03.01.0130.	Abbruch der Dämmung Rohrltg DN20-40 Mineralwolle Kaschiert bis 3 m Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 20 bis DN 40, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Kaschierung aus PE-Folie im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,1 kN/m ³ , Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe auf LKW des AN laden, und Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	20,000	m		
03.01.0140.	Rohrltg Stahl bis DN20 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Rohrleitung aus Stahl, Nenndurchmesser bis DN 20, im Gebäude, Höhe bis 3 m, mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	40,000	m		
03.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Stahl DN20-40 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Rohrleitung aus Stahl, Nenndurchmesser über DN 20 bis DN 40, im Gebäude, Höhe bis 4 m, mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000	m		
	Lüftung Lüftung				
03.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 084 Luftltg Stahl verz DN150-200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Luftleitung aus verzinktem Stahl, Nenndurchmesser über DN 150 bis DN 200, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	8,000	m		
03.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 084 Luftltg Alu DN80-100 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170402 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Luftleitung aus Aluminium, Nenndurchmesser über DN 80 bis DN 100, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170402 Aluminium, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	10,000	m		
03.01.0180.	Deckenluftdurchlass Gr.400 abbauen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AG Abbruch des Deckenluftdurchlasses, aus Aluminium, Nenngröße 400, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000	St		
	Summe 03.01.		Demontage		
	Summe 03.		Demontage		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Sonstiges				
04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokumentation				
04.01.0010.	Kernbohrung KS Durchm. 30-60mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, Untergrund Beton, Bohrdurchmesser 30 bis 60 mm, Bohrtiefe über 17,5 bis 20 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m ³ , von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks im EG, aufgenommene sind durch den AN zu entsorgen.	4,000	St		
04.01.0020.	Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, Untergrund Beton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 17,5 bis 20 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m ³ , von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks im EG, aufgenommene sind durch den AN zu entsorgen.	2,000	St		
04.01.0030.	Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, Untergrund Beton, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 17,5 bis 20 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m ³ , von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks im EG, aufgenommene sind durch den AN zu entsorgen.	2,000	St		
04.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 22mm Decke D 160mm Durchm. 50-100mm Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung, Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmung aus Mineralwolle, Schmelzpunkt im Bereich der klassifizierten Bauteildurchführung größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Verlegung im Gebäude, Decke aus Stahlbeton, Dicke 160 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 50 bis 100 mm.	2,000	St		
04.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm Decke D 160mm Durchm. 100-150mm Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung, Rohraußendurchmesser 110 mm, Dämmung aus Mineralwolle, Schmelzpunkt im Bereich der klassifizierten Bauteildurchführung größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Verlegung im Gebäude, Decke aus Stahlbeton, Dicke 160 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 100 bis 150 mm.	2,000	St		
04.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 50mm Decke D 160mm Durchm. 50-100mm Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Rohrleitung nicht gedämmt, für Wasser/Abwasser, Rohraußendurchmesser 50 mm, Verlegung im Gebäude, Decke aus Stahlbeton, Dicke 160 mm, runder Durchbruch, Durchmesser über 50 bis 100 mm.	2,000	St		
04.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 110mm Decke D 160mm Durchm. 100-150mm Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PP, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Rohrleitung nicht gedämmt, für Wasser/Abwasser,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohraußendurchmesser 110 mm, Verlegung im Gebäude, Decke aus Stahlbeton, Dicke 160 mm, runder Durchbruch, Durchmesser über 100 bis 150 mm.	2,000	St		
04.01.0080.	Revisionsunterlagen Revisionsunterlagen, eingeheftet in Ordner, Inhalt nach VOB, DIN 18381. Zusätzlich müssen folgende Unterlagen gemäß Inhaltverzeichnis übergeben werden:				
	1. Betriebskarteien				
	1.1 BK 01 Wartung / Prüfungen				
	1.2 BK 02 Anlagenbeschreibung				
	2. Konformitätserklärung				
	2.1 Errichtererklärung				
	2.2 Fachunternehmererklärung				
	2.3 Fachbauleitererklärung				
	2.4 EG-Konformitätserklärung				
	2.5 CE-Bestätigung				
	3. Anlagenbeschreibung				
	3.1 Anlagenbeschreibung				
	3.2 Beschilderungsliste Absperrventile				
	3.3 Spülprotokoll Hygienespülung Trinkwasser				
	4. Instandhaltungsanweisungen				
	4.1 Arbeitskarte Kostengruppe 410				
	4.2 Instandhaltungsanweisungen				
	5. Unfallverhütungsvorschriften				
	5.1 UVV-Liste				
	5.2 Unfallverhütungsvorschriften				
	5.3 DGUV Vorschrift 3				
	6. Geräteliste + Herstellerverzeichnis				
	6.1 Herstellerverzeichnis				
	6.2 Geräteliste				
	7. Produkt-Datenblätter				
	8. Abnahmebescheinigung				
	8.1 Abnahmebescheinigung 442				
	9. Einweisungsprotokoll				
	9.1 Einweisungsprotokoll				
	10. Messprotokoll(e)				
	10.1 Protokoll für das Spülen mit Wasser				
	10.2 Druckprobenprotokolle				
	10.3 Protokoll Inbetriebnahme Warmwasseranlage				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.	Sonstige Bescheinigungen				
11.1	Prüfzeugnisse Brandschutz				
11.2	Übereinstimmungserklärungen Brandschutz				
12.	Bestandspläne				
12.1	Grundrisse Sanitär				
12.2	Strangschema				
Die Unterlagen sind 1-fach in Papier und auf CD auszuführen. Des Weiteren in digitaler Version zur Verfügung zu stellen.					
		1,000	St		
Summe	04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokume..			

04.02. Dämmung

04.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm Kälte­dämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke mind. 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086.	4,000	m		
04.02.0020.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm Kälte­dämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke mind. 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086.	6,000	m		
04.02.0030.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm Kälte­dämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke mind. 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086.	6,000	m		
04.02.0040.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 13mm Kälte­dämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke mind. 13 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086.	18,000	m		
04.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 13mm Kälte­dämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke mind. 13 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086.	20,000	m		
04.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 047 Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.	10,000	m		
04.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 047 Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.	8,000	m		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.02.0080.	STL-Bau 04/2026 047 Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.	24,000	m		
04.02.0090.	STL-Bau 04/2026 047 Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.	4,000	m		
	Summe 04.02. Dämmung				
04.03.	Befestigungen				
04.03.0010.	STL-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 15.	30,000	St		
04.03.0020.	STL-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 20.	30,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.03.0030.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 25.	20,000	St		
04.03.0040.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 50.	18,000	St		
04.03.0050.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN75 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 75.	4,000	St		
04.03.0060.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 100.	16,000	St		
04.03.0070.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 125.	12,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.03.0080.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN140 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 140.	4,000	St		
04.03.0090.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN200 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 200.	4,000	St		
	Summe 04.03.	Befestigungen			
04.04.	Stundenlohnarbeiten				
04.04.0010.	STLB-Bau 04/2026 091 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	25,000	h		
04.04.0020.	STLB-Bau 04/2026 091 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	25,000	h		
	Summe 04.04.	Stundenlohnarbeiten			



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 04.	Sonstiges			



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

Zusammenstellung

LV	26A30467	EUR
01.	Sanitärtechnik	EUR
01.01.	Schmutzwasserleitungen	
01.02.	Trinkwasserleitungen und Zubehör	
01.03.	Einrichtungsgegenstände	
Gesamt	Sanitärtechnik	
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik	EUR
02.01.	Heizung	
02.02.	Lüftung	
Gesamt	Heizungs- und Lüftungstechnik	
03.	Demontage	EUR
03.01.	Demontage	
Gesamt	Demontage	
04.	Sonstiges	EUR
04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokumentation	
04.02.	Dämmung	
04.03.	Befestigungen	
04.04.	Stundenlohnarbeiten	
Gesamt	Sonstiges	
Gesamt	26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik	



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

LV	26A30467	EUR
01.	Sanitärtechnik	
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik	
03.	Demontage	
04.	Sonstiges	
Gesamt	26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR