

Antrag auf Abschaltung von Brandmeldelinien

In den Räumen der MHH besteht aufgrund der installierten Brandmeldelinien bei Arbeiten mit Staub- oder Rauchbildung die Möglichkeit eines unbeabsichtigten Feueralarms (Fehlalarm).

Da die Feuerwehr verpflichtet ist, bei jedem Alarm sofort in voller Zugstärke anzurücken, entstehen hier bei Fehlalarm unnötig hohe Kosten. **Es ist daher erforderlich, dass vor solch beabsichtigten Arbeiten die Brandmeldelinie für den Zeitraum der Arbeiten (!) abgestellt wird.**

Hierfür ist ein entsprechender Antrag auf Abstellung der BML bei der Leitwarte der MHH (Geb.K16, SO, 1010) mittels dieses Formblattes zu stellen.

Die Abschaltung muss vom Fachbereichsleiter des Auftraggebers, ggf. also auch des SBH2 bestätigt werden.

Erst dann sind die Mitarbeiter der Leitwarte autorisiert, die Abschaltung zu veranlassen.

Der Antrag auf Abschaltung ist maximal einen Monat gültig, ab Beginn der ersten Abschaltung.

Der Ausführende ist bei einem etwaigen Brandfall für eine Brandweitermeldung zuständig bzw. verantwortlich. Je nach Tätigkeit (z.B. Schweißarbeiten) hat der Ausführende eine Brandwache zu stellen. Ein Feuerlöscher ist zwingend mitzuführen.

Die Abschaltzeit ist so kurz wie möglich zu halten.

Wird die Baustelle vor Ablauf der beantragten Endzeit verlassen, ist dies der ZLT zu melden, um die BML wieder einzuschalten. Wurde an einem Brandmelder eine Schutzkappe montiert, muss diese täglich nach Beendigung der Arbeiten entfernt werden. **Wir bitten um strikte Einhaltung und Verständnis.**

Ausführende Firma:..... **Handy Nr.:**

Name Ausführender (in Blockschrift), Datum:.....

Name (FBL, SBH, Fachplaner) (in Blockschrift):

Unterschrift des Antragstellers, Datum (FBL, SBH, Fachplaner):.....

Unterschrift Leittechnik:.....

Arbeitsort:

Gebäude:..... **Ebene:**..... **Raum:**..... / **Ebene:**..... **Raum:**..... /

Ebene:..... **Raum:**..... / **Ebene:**..... **Raum:**..... /

Meldergruppen: Netz: (01 / 02 / 04 / 05)

01. 07. 13. 19.

02. 08. 14. 20.

03. 09. 15. 21.

04. 10. 16. 22.

05. 11. 17. 23.

06. 12. 18. 24.

Das Ende der Arbeiten ist täglich der Leitwarte (Tel. 2020) zu melden!

Abschalten		Mo – Fr		Einschalten		Unterschrift Ausführender
Datum	Uhrzeit	MA Leittechnik	Uhrzeit	MA Leittechnik		