

Grundriss Dach, Ebene +7.10



Schnitt D - D



Schnitt E - E

Legende:

- Runddraht als Blitzstromableitung
- Erdungsfestpunkt
- Fangstange
- Fangstange (in Schnittdarstellung)
- Trennstelle zu Bestand

Bild: Werkstatt aktuell ohne PV-Anlage und Blitzschutz

Index	Änderung	gez. / bearb.	geprüft	Datum

Stadt Achim

Obernstraße 38
28832 Achim

Tel.: 04202 - 9160-0
Fax: 04202 - 9160-299

Projekt
Neubau Energiezentrum KA Achim

Darstellung
Blitzschutz Werkstatt

Leistungsphase
Ausführungsplanung

BORN | ERMEL Ingenieure

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Achim
Finsenweg 7 · 28832 Achim
Tel. (04202) 758-0
Fax (04202) 758-500
achim@born-ermel.de · www.born-ermel.de

Maßstab		Datum	Name
1 : 50	gez.	24.09.2024	VK/ALK
	geprüft	18.10.2024	WJ
	Freigabe	28.11.2024	BD
Datei: siehe linken Planrand		Originalgröße: (1189mm x 841mm)	
Zeichnungs-Nr.	876042-05-E-010		

N:\Projekte\P08\876042\05\CAD\Revit\876042-05-E Energiezentrale.rvt